

Weszely Tamás
Euro M-érték Kft.
6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 17 III/5.
Telefón: +36 (20) 9952278
Telefax: +36 (62) 424903
E-mail: tommymako@t-online.hu

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás „A sándorfalvi volt bányatavak aktív turisztikai célú hasznosítása: „Sándorfalva Nádastó Szabadidő Park” létrehozása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Hivatkozási szám: KÉ 23948/2009

Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő megbízásából eljárva a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi válaszokat adom:

Gépszín

1. kérdés:

Épület körüli mosott gyöngykavics járda, szegélykövel nem találjuk a költségvetésben, hol költségeljük és kérnénk a mennyiségi meghatározást?

válasz:

Az öltözők_árazatlan.pdf költségvetésben van költségelve a teljes főépület körüli gyöngykavics járda anyaga.

2. kérdés:

Költségvetésben 10 db 30x100 cm fix ablak egyrétegű üvegezéssel szerepel, a módosított engedélyes terven üvegtégla van tervezve. Melyiket költségeljük, pontosítást kérünk.

válasz:

A költségvetésben szereplő egyrétegű ablakokat kérjük költségelni.

Irodák

3. kérdés:

Helyszíni beton és vb munkák 4 ssz. tételnél mennyiségi egység elírás történt? / t – m2/

válasz:

Igen, a mennyiség m2-re vetítve került meghatározásra a 31-001-2-0451504 tétel esetében.

4. kérdés:

A költségvetésben nem szerepel a monolit vasbeton födém szerkezetek zsaluzás, vasszerelése, betonozása, hol költségeljük és kérnénk a mennyiségi meghatározást.

válasz:

A monolit födém szerkezetek zsaluzását, vasszerelését valamint a födém szerkezet alátámasztását a mellékelt iroda_kiegészítés.pdf költségvetés tartalmazza.

5. kérdés:

Födém szerkezet (R-6 rétegrend) OSB lap terítés járó felületen nincs költségvetésben. Hol költségeljük? Kérjük mennyiségi meghatározását.

válasz:

35-005-001.1.2-0211007 számú tételben, melynek költségét a mellékelt iroda_kiegészítés.pdf költségvetés tartalmazza.

6. kérdés:

Költségvetésben 40 db 6,75m POROTHERM födémgerenda van kiírva. S-6 rajzszámú földszint feletti födémterv szerint az alábbi mennyiségű gerendák szükségesek:

2,30 m (2,50-20)	1 db
2,50 m	1 db
2,75 m	1 db
3,00 m	1 db
3,25 m	6 db
3,75 m	1 db
4,50 m	1 db
5,25 m	1 db
5,50 m	1 db
6,00 m	1 db
6,25 m	1 db
6,75 m	64 db

Kérnénk meghatározni, hogy a költségvetésben szereplő mennyiséget kell figyelembe venni vagy a S-6 rajzon szereplőt valamint, hogyha a terven szereplőt kell, akkor azt hol és hogyan szerepeltessük?

válasz:

A 32-003-1.21.2-0111014 számú tétel helyes mennyisége 64 db. A födémmel kapcsolatos további költségek a mellékelt iroda_kiegészítés.pdf költségvetés tartalmazza.

Öltözők**7. kérdés:**

Lamellázott nyílászárók konszignációban acél tokszerkezettel van tervezve, költségvetésben keményfa tokszerkezet van feltüntetve. (Konz.:1, 2, 22, 23) Kérjük pontosítását.

válasz:

A lamellázott nyílászárókat a konszignáció szerinti paraméterekkel kérjük költségelni, vagyis a tokszerkezet és a szárny kerete zártszelvény, míg a szárny fa lamellás szerkezetű.

8. kérdés:

Takarítószer tároló szerelt jellegű falszerkezete nem találjuk a költségvetésben, hol költségeljük és kérnénk a mennyiségi meghatározást?

válasz:

Öltöző költségvetésben kell szerepeltetni:

44-030-002.3-0000001	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer kiegészítése 228 cm hosszban, 28 mm vastag válaszfallal, lábakkal, 90 cm széles ajtóval, zárral, kétoldalt laminált faforgácslapból	1 db
----------------------	--	------

Eszközlista

9. kérdés:


Beltéri tematikus kiállítás elkészítése 10 db. Pontosítás kérünk mit tartalmaz.

válasz:

10 tablóból álló sorozat; 650 x 100 méretben, 4+0 színnel nyomva magyar nyelven, angol összefoglalóval, kötészet kemény kartonra, egyéb információ hordozóra; keretben, fóliával védve falra szerelhető módon. Téma: a térség természeti értékeinek tematikus bemutatása; jellemző növény- és állatvilág, ex-lége, Natura 2000 védett területek bemutatása, természetvédelmi munka, ökoturizmus.

Felhívom ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatással párhuzamosan tájékoztatásul e-mailben megküldésre került az árazatlan költségvetés slo8 illetve xls formátumban.

Szeged, 2009. december 1.



Weszely Tamás, tanácsadó